

АКТ
ПРОМЫВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

г.о. Серпухов

«30» июня 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ТСЖ «Д6» - председатель правления Варфоломеев Алексей Сергеевич,

Представитель теплоснабжающей организации – МУП «ТВК г. Пушкино» - инженер инспектор Скрынникова Татьяна Юрьевна,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

Московская область, г.о. Серпухов, г. Пушкино, мкр «Д», д. 6

1. Система горячего водоснабжения

	Инженерные сети ГВС отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны <u>неудовлетворительными</u>
V	Проведена гидравлическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <u>удовлетворительными</u>

2. Система отопления и вентиляции:

	Инженерные сети отопления отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды , и механические примеси. Результаты промывки признаны <u>неудовлетворительными</u>
V	Проведена гидравлическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена, согласно согласованной программе от «01» июля 2025 г., до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <u>удовлетворительными</u>

3. Система вентиляции:

V	Инженерные сети вентиляции отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена <u>гидравлическая // гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны <u>неудовлетворительными</u>
	Проведена <u>гидравлическая // гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <u>удовлетворительными</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

V	соответствующими
	не соответствующими

существующим требованиям установленных правил содержания теплopotребляющих установок.

Представитель потребителя



А.С. Варфоломеев

Представитель МУП «ТВК г. Пушкино»

Т.Ю. Скрышникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОДОКАНАЛ ГОРОДА ПУЩИНО»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1045011805244/ИНН 5039008071
142290, Московская обл., г.Пушино,
ул.Строителей, д.4. Тел./факс: +7(4967)73-27-59