

**АКТ**  
**ПРОМЫВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ**

г.о. Серпухов

«19» августа 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ТСЖ «Дб» - председатель правления Варфоломеев Алексей Сергеевич,

Представитель теплоснабжающей организации – МУП «ТВК г. Пушкино» - инженер по надзору за режимом сетей Козлов Д.Ю.

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

**Московская область, г.о. Серпухов, г. Пушкино, мкр «Д», д. 6**

**1. Система горячего водоснабжения**

	Инженерные сети ГВС отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны <b><u>неудовлетворительными</u></b>
V	Проведена гидравлическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <b><u>удовлетворительными</u></b>

**2. Система отопления и вентиляции:**

	Инженерные сети отопления отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны <b><u>неудовлетворительными</u></b>
V	Проведена гидравлическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена, согласно согласованной программе от «01» июля 2025 г., до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <b><u>удовлетворительными</u></b>

**3. Система вентиляции:**

V	Инженерные сети вентиляции отсутствуют
	Промывка не проведена
	Проведена <u>гидравлическая // гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны <b><u>неудовлетворительными</u></b>
	Проведена <u>гидравлическая // гидропневматическая</u> промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны <b><u>удовлетворительными</u></b>

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

<b>V</b>	соответствующими
	не соответствующими

существующим требованиям установленных правил содержания теплотребляющих установок.



Представитель потребителя

А.С. Варфоломеев

Представитель МУП «ТЭК г. Пушкино»



Д.Ю. Козлов